



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OO.4220.5.29.2019.BM

Kraków, 16 września 2019 r.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.*),

p o s t a n a w i a m

na wniosek Pani Barbary Chammas - przedstawiciela firmy AECOM Sp. z o.o. (Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków) z dnia 05.08.2019 r. znak: POPDOW/KR/60549311/19/0744, działającej w imieniu Inwestora tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków) **wyjaśnić wątpliwości, co do treści decyzji** Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4233.13.2012.BM z dnia 29.10.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

1. **„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Bieżanów” na rzece Serafie w km 7+284 w m. Kraków”**,
2. **„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Serafa – 2” na rzece Serafie w km 9+223 w m. Kraków”**,
3. **„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Malinówka – 1” na potoku Malinówka w km 0+220 w m. Kraków”**,
4. **„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Malinówka – 2” na potoku Malinówka w km 2+320 w m. Kraków”**,
5. **„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Malinówka – 3” na potoku Malinówka w km 3+017 w m. Kraków oraz w m. Wieliczka”**, zawartej w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacji dotyczącej zbiornika Malinówka – 1, w zakresie linii energetycznych WN.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach we wprowadzonych warunkach bardzo ogólnie ujęto działania dotyczące przebudowy infrastruktury kolidującej tj.: sieci energetycznej, jako działania peryferyjnego koniecznego do uwzględnienia, ze względu na kolizję GPZ z planowanym zbiornikiem (Malinówka – 1). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zgodnie z załączoną dokumentacją, zawarł to zagadnienie w uzasadnieniu oraz charakterystyce ww. decyzji. Dla zbiornika Malinówka -1 wskazano, iż w fazie budowy m. in. zostaną skablowane linie energetyczne WN.

W chwili obecnej, po szczegółowej analizie wynika, iż pod czaszą zbiornika Malinówka – 1 przebiegają następujące linie napowietrzne:

1. Linia dwutorowa GPZ Skawina Elektrownia – GPZ Bieżanów, GPZ Bieżanów – GPZ Płaszów przebiega ponad zbiornikiem ze słupami podporowymi poza czaszą zbiornika.
2. Linia GPZ Bieżanów – GPZ Wieliczka przechodzi ponad czaszą zbiornika z pojedynczym słupem podporowym w czaszy zbiornika.
3. Linia GPZ Piaski Wielkie – GPZ Bieżanów przechodzi ponad czaszą zbiornika

z dwoma słupami podporowymi w czaszy zbiornika.

W chwili obecnej, w przypadku linii 1 zalecane jest pozostawienie linii napowietrznej WN zgodnie z warunkami uzyskanymi od właściciela linii energetycznych. Natomiast w przypadkach linii 2 i 3 konieczne jest wyniesienie słupów poza czaszę zbiornika Malinówka – 1 oraz usytuowanie słupów podporowych linii energetycznych na korpusie zapór bocznych poprzez dostosowanie ich przekroju do warunków miejscowych za pomocą konstrukcji wsporczych takich jak np.: ścianki szczelne. Słupy pozostaną w obszarze oddziaływania inwestycji na środowisko.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na główne założenia decyzji, przyjęte rozwiązania i warunki gwarantujące minimalizowanie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.

U z a s a d n i e

Pani Barbara Chammas z firmy AECOM Sp. z o.o. (Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków), działając w imieniu Inwestora tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków), pismem z dnia 05.08.2019 r. (data wpływu: 12.08.2019 r.) znak: POPDOW/KR/60549311/19/0744 wystąpiła o wyjaśnienie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4233.13.2012.BM z dnia 29.10.2012 r., w zakresie zapisów dotyczących linii energetycznych.

Dla zbiornika Malinówka – 1 w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4233.13.2012.BM z dnia 29.10.2012 r. na stronie 12 zapisano następującą informację dotyczącą linii energetycznych WN, tj.: „*W fazie budowy zostaną również przebudowane urządzenia znajdujące się w obszarze czasz zbiorników, które należy przenieść poza strefę zalewu. (...)*”

- *Zbiornik Malinówka – 1: przełożenie koryta potoku Malinówka na długości 140 m, przebudowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 600 mm, skablowanie linii energetycznych WNT, przebudowa wylotów odwodnienia autostrady. (...)”.*

Jednak zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właściciela linii energetycznych WN, czyli Tauron Dystrybucja S.A. (sygn. TD/OKR/OME/2019-08-02/0000015 z dnia 02.08.2019 r.), nie jest możliwe skablowanie linii energetycznych WN w tym rejonie, ze względu na bardzo dużą zabudowę i brak możliwości spełnienia wymagań normowych w zakresie minimalnych odległości linii kablowych WN w gruncie od istniejących budynków, budowli i innych sieci.

Obecnie ponad czaszą zbiornika Malinówka – 1 przebiegają następujące linie napowietrzne:

1. Linia dwutorowa GPZ Skawina Elektrownia – GPZ Biezanów, GPZ Biezanów – GPZ Płaszów przebiega ponad zbiornikiem ze słupami podporowymi poza czaszą zbiornika i w tym przypadku nie ma konieczności wykonywania przeniesienia linii poza czaszę zbiornika.
2. Linia GPZ Biezanów – GPZ Wieliczka przechodzi ponad czaszą zbiornika z pojedynczym słupem podporowym w czaszy zbiornika.
3. Linia GPZ Piaski Wielkie – GPZ Biezanów przechodzi ponad czaszą zbiornika z dwoma słupami podporowymi w czaszy zbiornika.

W związku z powyższym, w przypadku linii 1 zalecane jest pozostawienie linii napowietrznej WN zgodnie z warunkami uzyskanymi od właściciela linii energetycznych. Natomiast w przypadkach linii 2 i 3 konieczne jest wyniesienie słupów poza czaszę

zbiornika Malinówka – 1 oraz usytuowanie słupów podporowych linii energetycznych na korpusie zapór bocznych poprzez dostosowanie ich przekroju do warunków miejscowych za pomocą konstrukcji wsporczych takich jak np.: ścianki szczelne. Słupy pozostaną w obszarze oddziaływania inwestycji na środowisko.

Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest to etap inwestycyjny oparty głównie na koncepcji, odzwierciedlający wstępnie przyjęte założenia, które na dalszych etapach procesu inwestycyjnego są doszczegóławiane bądź niekiedy mogą ulegać nieznacznym modyfikacjom. Przeprowadzona dla zbiornika Malinówka 1 - szczegółowa analiza rozwiązań zawartych w koncepcji doprowadziła do tego, że ostatecznie konieczne jest zmodyfikowanie rozwiązań w zakresie przebudowy kolidujących linii energetycznych.

Powyższe prace nie spowodują zmiany obszaru oddziaływania inwestycji na środowisko określonego we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyjaśnia, iż opisane powyżej prace dotyczące linii energetycznych z realizacji zbiornika Malinówka - 1 w stosunku do zapisów w przywołanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej charakterystyce nie będą miały istotnego wpływu na główny zakres przedsięwzięcia i cel jego realizacji, a tym samym oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego należy uznać, iż przedmiotowe prace w dotyczące zbiornika Malinówka -1 nie wymagają zmiany przedmiotowej decyzji.

W związku z powyższym, w niniejszym postanowieniu, zgodnie z art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, wyjaśnił wątpliwości co do treści ww. decyzji.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków), w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

**Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Krakowie**
mgr Rafał Rostecki
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. P. Barbara Chammas - Pełnomocnik Inwestora
2. OO.BM a/a.

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

1/ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

2/ Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyрекję Ochrony Środowiska w Krakowie w celu prowadzenia postępowania administracyjnego/sądowoadministracyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) RODO.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

3/ dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4/ Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

5/ posiada Pan/pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6/ w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

8/ Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego.